

# 池州市生态环境局

池环函〔2019〕194号

## 关于进一步做好平天湖备用水源地规范化 管理工作的通知

平天湖风景区管委会建设环保处：

饮用水环境安全关系民生福祉，为确保饮水安全，进一步做好水源地规范化管理工作。近日，我局组织对城区备用水源地开展检查，现将现场检查情况及有关要求通知如下：

一、进一步规范完善饮用水水源“一源一档”。请你们根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）要求，建立水源地保护与管理档案，主要包括水源地区划定、标志设置、保护区隔离防护措施、保护区整治、监测能力建设、风险防控与应急能力建设、管理措施等7方面内容。

二、进一步完善保护边界标志及隔离防护措施。平天湖属于小型湖库，全部水域均划为水源地保护区。而平天湖作为风景名

胜区，人类活动较为频繁，应在二级保护区交通穿越及景观步行道地段结合实际采用生态隔离、物理隔离等方式做好隔离防护，避免人为活动影响水质。

三、进一步开展环境问题排查整治工作。全面排查饮用水源地保护区范围内是否存在排污口、违法建设项目、农业养殖等环境违法问题，参照《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767号），按照“一源一策”原则，对水源地保护区范围内排查发现的问题制定整改方案，予以整治。切实强化水源地二级保护区规范化管理。水源地二级保护区内的旅游船只应采取有效措施，防止污染水体；拆除或关闭饮用水水源保护区内农家乐、餐饮娱乐等经营性项目；排查各类入湖排口，不符合要求的城市雨水排口、排涝口应限期拆除或关闭；强化保护区内原住居民生活污水和垃圾收集处理，污水处理后引到保护区外排放。

四、其他要求。请你们务必高度重视饮用水安全，要充分认识集中式饮用水水源保护的重大意义，切实增强工作责任感和紧迫感，加强组织领导，明确工作责任，落实具体措施，进一步加大工作力度，切实保障群众的饮用水安全。水源地排查的相关问题清单及整改措施请于7月30日前报至市生态环境局。

联系人：钱圣元，联系电话：2045706

电子邮箱：704833076@qq.com

附件：关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动  
有关问题的函（环办环监函〔2018〕767号）



附件：

# 关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护 专项行动有关问题的函

环办环监函〔2018〕767号

各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)，新疆生产建设兵团环境保护局：

按照党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战决策部署，各地各部门组织开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动，扎实推进饮用水水源地环境问题整治，取得阶段性成效。同时，各地来电来函请我部明确集中式饮用水水源地有关问题的整治要求。依据有关环境保护法律法规和标准，经研究，答复如下：

## 一、关于饮用水水源保护区内的排污口

饮用水水源保护区内的排污口应拆除或关闭。

对雨污分流彻底的城市雨水排口、排涝口，在饮用水水源保护区内的可暂不拆除或关闭，同时加强监测监管，在非降雨季节保持干燥清洁；在降雨时，确保排水水质符合饮用水水源地水质保护要求。否则，应限期整改，逾期整改仍不符合要求的，限期拆除或关闭原排口。

## 二、关于饮用水水源保护区内的工业企业

饮用水水源保护区内排放污染物的工业企业应拆除或关闭。

### **三、关于饮用水水源保护区内的码头**

饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。

饮用水水源一级保护区内旅游码头和航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭。二级保护区内旅游码头和航运、海事等管理部门工作码头的污水、垃圾应统一收集至保护区外处理排放。

自来水厂取水趸船（码头）、水文趸船作为与供水设施和保护水源有关的建设项目，可以在饮用水水源保护区内存在。

### **四、关于饮用水水源保护区内的旅游餐饮项目**

饮用水水源保护区内农家乐、宾馆酒店、餐饮娱乐等项目应拆除或关闭。

### **五、关于交通穿越活动**

饮用水水源二级保护区内乡级及以下道路和景观步行道应做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响；县级及以上公路、道路、铁路、桥梁等应严格限制有毒有害物质和危险化学品的运输，开展视频监控，跨越或与水体并行的路桥两侧建设防撞栏、桥面径流收集系统等应急防护工程设施。

穿越饮用水水源保护区的船只，应配备防止污染物散落、溢流、渗漏设备。

### **六、关于农业面源污染**

饮用水水源一级保护区内农业种植应严格控制农药、化肥等

非点源污染，并逐步退出；饮用水水源二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植和非点源污染防治。

饮用水水源一级保护区内所有经营性的畜禽养殖活动应取缔，养殖设施应拆除。二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或关闭；分散式畜禽养殖圈舍应做到养殖废物全部资源化利用，且尽量远离取水口，不得向水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。

饮用水水源二级保护区内网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动，未采取有效措施防止污染水体的应取缔。

## **七、关于生活面源污染**

原住居民住宅允许在饮用水水源保护区内保留，其生产的生活污水和垃圾必须收集处理；仅针对原住居民的非经营性新农村建设、安居工程建设项目，可以在饮用水水源二级保护区内保留，但产生的生活污水和垃圾必须进行收集处理。

为上述情形配套建设的污染治理设施可以在饮用水水源保护区内保留，但处理后的污水原则上引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，或排入湿地进行二次处理。

## **八、其他问题**

饮用水水源一级保护区内加油站和加气站应拆除或关闭；二级保护区内加油站应完成双层罐体改造。

以上答复，为水源地环境整治的基本要求，也是当前阶段性

的工作要求，请各地参考执行。

鼓励各地因地制宜，结合实际提出更高的整治要求，更好地保护饮用水水源地水质。

生态环境部办公厅

2018年8月1日





